



深圳市东泰国际物流有限公司

SHEN ZHEN DONG TAI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD

工程验收单

NO. 2018003

装修单位: 甘广华装饰工程有限公司 13767547456			工程负责人: 甘广华	
装修单位: 深圳凤鸣轩安防有限公司 13692175632			工程负责人: 吴涛	
项目名称: 城冠工业区A栋三楼仓库装修			竣工时间: 2018年12月10日	
序号	内容	验收标准	验收情况	备注
1	防火门隔墙	选材必须符合消防安装标准, 并按要求间隔。	OK	
2	电线、照明	电线不外露、接地线、空调线独立布线、插座开关符合国家安全标准、保证生产用电负荷、防爆灯安装到位。	OK	
3	消防逃生设施	在明显位置设置应急灯, 逃生指示牌。	OK	
4	监控安装	摄像头安装到位, 电线不外露。	OK	深圳凤鸣轩 安防有限公 司
5				

验收人:

行政复核:

分管领导: